

产品介绍



接触电压

30mA $I_{\Delta N}$ 2s
0.2V

脱扣时间

16.0A $I_{\Delta N}$ 0.4s
 $U_N < 24V$

Tripping Current

30mA $I_{\Delta N}$ 0V
28.9mA

剩余电流设备测试 (RCCBs)

正如名称表明，这是一款能够测试RCD特征的测量仪器。特别的是，它集合了适合类型A，AC和S RCDs的接触电压，断开时间和断开电流的测量，同样也适用于混合了频率RCDs的类型。

特点:

- 接触电压测量不触发RCCB
- 接触电压测量根据标称剩余电流，适用1/3的标称剩余电流值
- 使用标称剩余电流的跳闸测试，跳闸时间测量
- 针对系统和RCD的特殊测试
- 使用上升剩余电流包括跳闸电流显示的系统和RCD测试
- Testing of RCDs, $I_{\Delta N} = 10, 30, 100, 300$ and 500 mA
- Testing of RCCBs with:
 $\frac{1}{2} \cdot I_{\Delta N}$, $1 \cdot I_{\Delta N}$, $2 \cdot I_{\Delta N}$, ($5 \cdot I_{\Delta N}$ up to 100 mA nominal current)
- RCDs测试用半波（脉冲直流）用于确定跳闸和跳闸电流时间
- 特殊RCDs测试：选型S，类型AC,A,F
- 线电压和故障环路阻抗测量
- 工厂校准证书

产品细节

